

# DATENBLATT

## Rücklufttemperaturbegrenzer

### K-RTL Unterputz



#### Einbauhinweise:

- Im Rücklauf am Ende des Fußboden-Heizkreises anzuschließen.
- Der Thermostatkopf muss ungehindert von der Raumluft umströmt werden können.
- Mind. 200 mm Abstand zum Fertigfußboden ab Unterkante UP-Kasten.

#### Rohranschluss:

Anschluss G 3/4 mit Konus passend für Klemmverschraubungen für Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl- und Verbundrohr.

#### TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	1 Stück
Gehäusedimensionen BxHxL	131 x 183 x 60 mm
Nenndruck	PN 10
Einstellbereich	0°C bis 50°C
Max. Betriebstemperatur	90°C
Min. Betriebstemperatur	2°C
Kennzeichnung?	THE, Durchflussrichtungspfeile. II+-Kennzeichnung

#### Funktionsheizen:

- Entsprechend EN 1264-4 durchführen.
- Beginn des Funktionsheizens nach 21 Tage mit Zementestrich/ 7 Tage Anhydritestrich.
- Mit 20 - 25°C Vorlauftemperatur für 3 Tage beginnen. Dann maximale Auslegungstemperatur für 4 Tage halten.